



Prüfzentrum für Bauelemente


Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 09/05-A172-Z1

Prüfung von Drückergarnituren nach DIN EN 1906 „Schlösser und Baubeschläge, Türdrücker und Türkäufe, Anforderung und Prüfverfahren“

Antragsteller Firma Karcher GmbH
 Design Beschläge
 Raiffeisenstraße 32
 D-74906 Bad Rappenau



Bauart Rosetten - Garnituren ohne Federvorspannung bestehend aus Zwischenplatte und Überschraubung aus Edelstahl, Montageplatte aus Zink-Druck-Guss Stahl verzinkt oder Edelstahl, zwei Verschraubungen M4, Drückerlagerung drehbar-fest mit Rillenkugellager, Ausführungen Drücker / Drücker (verschweißter oder voller Griffhals), 8 oder 9 mm Vierkant aus Stahl oder Edelstahl sowie Rosette mit Profilzylinderloch (PZ), Buntbartloch (BB), Rundzylinderloch (KA oder KAV), Ovalzylinderloch britisch (V) oder skandinavisch (PZS), Rosette ohne Lochung (Blind) oder mit Vierkant (BAD)

Produktbezeichnung Rosettengarnituren ERP27, ERQ27, ERP28 oder ERQ28 Objekt

Klassifizierung Rosetten - Garnituren obiger Bauart können gemäß PrüfberichtNr. 09/05-A172-B1 vom 17.03.2010 nach DIN EN 1906 : 2002-05 „Schlösser und Baubeschläge, Türdrücker und Türkäufe, Anforderung und Prüfverfahren“ wie folgt klassifiziert werden:



Benutzer-kategorie	Dauer-haftigkeit	Türmasse	Feuerbe-ständigkeit	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Einbruch-sicherheit	Ausführ-ungsart
4	7	-	0	1	3	0	U

Rosetten - Garnituren obiger Bauart sind hinsichtlich der erforderlichen Durchbrüche jeweils auf die dazugehörigen Schlösser abzustimmen.

Gültigkeitsdauer Laufzeit DIN EN 1906 Ausgabe Mai 2002

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
 Institutsleiter



17.03.2010

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 Lackermannweg 24
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr. 156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

